כ״ט תמוז תשפ״ו
14/07/2026
סימוכין: 522635/1

לכבוד
איליה זברסקי
מוביל איכות
חופית קיבוץ כנרת (2010) בע״מ

הנדון: **<u>אישור מוצר לשימוש עם מי שתיה</u>**
בהסתמך על תעודת בדיקה מס׳ 7012205747, 7612201412 ו-7612201414 של מכון התקנים הישראלי
להתאמה לדרישות ת״י 5452 (2022)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגם מייצג של המוצר וקבלת המידע המתייחס אליו, אין לנו התנגדות לשימוש במכלים לאחסון מי שתייה מסוג ״חופית״ תוצרת ״חופית קיבוץ כנרת (2010) בע״מ״, ישראל, מהדגמים המופיעים מטה, ביישומי מי שתיה בטמפרטורה של עד 45°C.

האישור מתייחס למכלים בנפחים (בליטרים) הבאים:

100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1060, 1100, 1250, 1500, 2000, 2500, 5000, 10000, 11450, 13000, 20300, 24600

פירוט חומרי הגלם וספקי חומרי הגלם מפורטים בתעודות הבדיקה המצוינות לעיל.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ״ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 17/11/2030.

בברכה,
אסף עמרם
ראש מדור מים
ענף כימיה, מזון ומים

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן

המידע באישור זה יפורסם ב״מנוע חיפוש מי שתייה ת״י 5452״ באתר המכון